



Утверждаю:

Директор МОУ «ООШ №4»

Т.А. Тысячная Т.А. Тысячная

«8» сентября 2024г.

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование учреждения: *Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №4», МОУ «ООШ №4»*
- 1.2. Юридический адрес учреждения: *456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Кирова, 78*
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление*
- 1.4. Форма собственности: *муниципальная*
- 1.5. Территориальная принадлежность: *муниципальная*
- 1.6. Предоставление услуг: *реализация общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования*
- 1.7. Категория обслуживания населения: *дети от 6,5 лет до 16 лет*
- 1.8. Учредитель организации: *Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа*
- 1.9. Адрес учредителя организации: *456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина 11.*
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1662 м²
 - прилегающий земельный участок 7556 м²
- 1.11. Год постройки здания 1956г, капитальный ремонт *не проводился*
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – 2025; капитального – 2026г.*

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 2.1 Сфера деятельности: *образовательная*
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): *430 человек*
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): *очная, на объекте*
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети 6,5 -16 лет*
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): *не имеются*

**III. Оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Наличие/ отсутствие	Оценка состояния и имеющихся показателей, примечание
1	2	3	4
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые будут полностью соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту		График проведение ремонтных работ по согласованию с Управлением по делам образования Кыштымского городского округа
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление услуг по месту жительства инвалида	Имеются возможности по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме и предоставление услуг на дому	Оказание услуг с использованием сети Интернет, дистанционного обучения на платформе «Сферум», телефонное взаимодействие, личный приём граждан
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе на котором имеются:		Условия индивидуальной мобильности инвалидов для подхода к объекту выполнены частично. Возможности для самостоятельного передвижения по объекту отсутствуют
	Выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	имеется	Организована частично
	Сменное кресло-коляска	имеется	
	Адаптированный лифт	отсутствует	
	поручни	имеется	
	пандусы	имеется	
	подъемные платформы (аппарели)	отсутствует	
	раздвижные двери	отсутствует	
	доступные входные группы	отсутствует	

	доступные санитарно-гигиенические помещения	имеется	
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	имеется частично	имеются расширенные дверные проемы
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учётом ограничений жизнедеятельности инвалидов, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется	
6	Дублирование информации необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации	имеется	
7	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует	
8	Иные	отсутствует	

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для	имеется

	работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеется
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	имеется
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	не имеются
12	иные	не имеются

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Запланированные сроки
1.	Территория, прилегающая к объекту	
1.1.	Устройство тактильных бетонных плиток «направление движения», «внимание», «поворот»	2027г
1.2.	Устройство парковочного места	2027г
2.	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг	

2.1.	Монтаж тактильных предупредительных наклеек на поручни	2027г
2.2.	Монтаж световых маяков	2027г
2.3.	Монтаж контрастной маркировки ступеней самоклеящейся лентой шириной 100 мм	2027г
2.4.	Монтаж контрастной маркировки дверного проема,	2027г
2.5.	Монтаж кнопки помощи многоканальной системы вызова	2027г
2.6.	Монтаж тактильно-звуковой мнемосхемы для входной группы	2027г
3.	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушением зрения и слуха.	
3.1.	Монтаж контрастной маркировки дверного проема	2027г
3.2.	Монтаж доводчика	2027г
3.3.	Монтаж кнопки помощи многоканальной системы вызова	2027г
3.4.	Накладка на унитаз для инвалидов	2027г
3.5.	Монтаж настенной эргономичной раковины с вогнутым передним краем и чашей уменьшенной глубины без переливного отверстия	2027г
3.6.	Монтаж сенсорных смесителей	2027г
3.7.	Устройство пандусов-порожков с расширением дверных проемов	2027г
3.8.	Монтаж тактильных напольных индикаторов «Внимание», «Направление движения»	2027г
3.9.	Монтаж тактильной светонакопительной пиктограммы «Пути эвакуации», «Поворот. Направление движения»	2027г
3.10.	Монтаж тактильно-звуковой мнемосхемы для помещения	2027г
3.11.	Установка скамьи с опорой для стены	2027г
3.12.	Оклейка выступающих конструкций контрастной лентой шириной 200 мм	2027г
3.13.	Устройство места обучения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата	2027г
3.14.	Устройство места обучения для инвалидов с нарушением слуха и зрения	2027г
3.15.	Устройство аппарата настольного стационарного или переносного в виде индукционной системы (или ФМ-системы диалог, состоящей из микрофона, передатчика и индивидуального приемного устройства)	2027г
3.16.	Устройство аппаратуры настольной в виде электронных видеувеличителей Bigger B1-35 TV	2027г

3.17.	Монтаж контрастной маркировки дверного проема столовой	2027г
3.18.	Монтаж кнопки помощи многоканальной системы вызова в столовой	2027г
3.19.	Оклейка выступающих конструкций контрастной лентой шириной 200 мм столовой	2027г
3.20.	Установка скамьи с опорой для стены в столовой	2027г
3.21.	Монтаж тактильно-звуковой мнемосхемы для помещения столовой	2027г
4.	Оборудование для обучения и педагогический состав	
4.1.	Приобретение комплектов специализированного оборудования, в том числе учебного, реабилитационного и компьютерного для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов.	2027г
4.2.	Организация повышения квалификации по вопросам психолого-педагогической реабилитации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для педагогических работников и руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления	2027г